TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN

Số: 1944/PCLS-KT+TTPC

V/v góp ý đối với Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Sở Xây dựng Lạng Sơn

Căn cứ văn bản số 2494/SXD-QHKT ngày 18/6/2026 của Sở Xây dựng Lạng Sơn V/v lấy ý kiến thẩm định Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

Sau khi nghiên cứu nội dung Thuyết minh nhiệm vu quy hoạch chung xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000, Công ty Điện lực Lạng Sơn có một số ý kiến góp ý cụ thể như sau:

TT	Điều, mục	Tại trang số	Nội dung nêu trong Thuyết minh	Ý kiến góp ý, điều chỉnh	Ghi chú
1	Điều 2.3.2. **Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật** Mục ***d. Cấp điện, chiếu sáng***	15	- Cấp điện: Hệ thống lưới điện quốc gia đã phủ kín 24/24 thôn bản. Các trạm biến áp được nâng công suất để phục vụ các xưởng sơ chế lâm sản, khai thác gỗ tại địa phương và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt ngày một gia tăng của người dân.	- Thuyết minh hiện trạng hệ thống hạ tầng cấp điện xã Châu Sơn chưa có số liệu cụ thể về hiện trạng các TBA phân phối, tổng công suất cấp điện, hiện trạng mạng tải các đường dây cao thế, trung thế và hạ thế… trên địa bàn xã Châu Sơn. - Hiện tại trên địa bàn xã Châu Sơn còn có 04 hộ dân tại thôn Bản Xum sinh sống phân tán, chưa có điện, chưa được sử dụng điện từ lưới điện Quốc gia.	Đề nghị đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch chung làm việc trực tiếp với Công ty Điện lực Lạng Sơn để có số liệu chính xác, đầy đủ
2	Điều **7.9 Các yêu cầu về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật** Mục ***7.9.4 Định hướng cấp điện, cung cấp năng lượng***	46	- Yêu cầu đảm bảo hệ thống cấp điện an toàn, ổn định, đồng bộ với quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hiện tại và tương lai, đồng thời tích hợp định hướng phát triển năng lượng tái tạo (điện gió) và hành lang, quỹ đất cho trạm biến áp 500kV theo quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm phát triển bền vững.	- Yêu cầu đảm bảo hệ thống cấp điện an toàn, ổn định, đồng bộ với quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật, **đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại QĐ số 339/QĐ-UBND ngày 28/2/2026;** đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hiện tại và tương lai, đồng thời tích hợp định hướng phát triển năng lượng tái tạo (điện gió) và hành lang, quỹ đất cho **các dự án lưới điện 110kV-220kV-500kV theo quy hoạch được phê duyệt.**	
3		46		*** Đề nghị bổ sung thêm nội dung:** - Xây dựng bản đồ quy hoạch chung xã Châu Sơn đối với mạng lưới cung cấp điện (bao gồm mạng lưới truyền tải và phân phối điện), đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại QĐ số 339/QĐ-UBND ngày 28/2/2026, đặc biệt đối với các dự án lưới điện 500kV, 220kV, 110kV có	Đề nghị đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch chung làm việc trực tiếp với Công ty Điện lực Lạng Sơn để có số liệu chính xác, đầy đủ; Cập nhật quy hoạch lưới điện, hướng tuyến

TT	Điều, mục	Tại trang số	Nội dung nêu trong Thuyết minh	Ý kiến góp ý, điều chỉnh	Ghi chú
				vai trò rất quan trọng trong phát triển, giải tỏa nguồn điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển công nghiệp, kinh tế, xã hội trong toàn tỉnh, cụ thể gồm các dự án: + Trạm biến áp 500kV Lạng Sơn (GĐ 2025-2030); + Đường dây 500kV Lạng Sơn - Bắc Giang (GĐ 2025-2030); + Đường dây 500kV Lạng Sơn - Yên Thế (GĐ 2025-2030); + Đường dây 500kV Bắc Bộ 3 - Lạng Sơn (GĐ 2031-2035); + Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn 1 (GĐ 2025-2030); + Đường dây 220kV từ TBA 220kV Lạng Sơn 1- Đồng Mỏ (GĐ 2025-2030, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực); + Đường dây 220kV Bắc Giang 1- Lạng Sơn 1 (GĐ 2025-2030, đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực); + Đường dây 220kV Lạng Sơn 2 - Lạng Sơn 1 (GĐ 2025-2030); + Đường dây 110kV từ Trạm 220kV Lạng Sơn 1 - NĐ Na Dương (GĐ 2025-2030); + Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn 1 (GĐ 2025-2030, đồng bộ với TBA 220kV Lạng Sơn 1); + Cải tạo đường dây 110kV Na Dương – Tiên Yên (nâng khả năng tải định mức; Đáp ứng công suất truyền tải giữa 2 tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh, hỗ trợ truyền tải điện gió, nhiệt điện).	vào bản đồ Quy hoạch chung xã

- Đầu mối liên hệ trao đổi công việc: Đ/c Nguyễn Hoàng Mỹ - Chuyên viên phòng Kỹ thuật, công ty Điện lực Lạng Sơn - SĐT: 0973 890 798.

Trên đây là ý kiến góp ý của Công ty Điện lực Lạng Sơn đối với Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, kính gửi Sở Xây dựng Lạng Sơn xem xét, tổng hợp.

Công ty trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc PCLS (để b/c);
- ĐLLB;
- Lưu: VT, KT, TTPC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Phạm Minh Tuấn